



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02109  
(номер сертификата соответствия)

034318  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" (ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ").  
Адрес: 669401, РОССИЯ, Иркутская область, Нукутский район, посёлок Новонукутский, улица Ленина, дом 9.  
ОГРН: 1113851002760. Телефон: +73954923000. Электронная почта: info-bkl@knauf.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" (ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ").  
Адрес: 669401, РОССИЯ, Иркутская область, Нукутский район, посёлок Новонукутский, улица Ленина, дом 9.  
ОГРН: 1113851002760. Телефон: +73954923000. Электронная почта: info-bkl@knauf.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия) ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов: КНАУФ-Тифенгрунд F, КНАУФ-Мультигрунд F, КНАУФ-Декоргрунд F, КНАУФ-Миттельгрунд F, выпускаемые по ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 с изм. № 1-10 «Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов» (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,  
ГОСТ 12.1.044-89, п.п. 4.18, 4.20. (См.  
Приложение – бланк № 007842).

код ОК 034 (ОКПД 2)  
20.30.11.130  
код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** (номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 283-С-22 от 28.09.2022 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"  
Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 145-АСП/22 от 02.09.2022 г.  
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 с изм. № 1-10 «Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов» (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2022 по 29.09.2027**



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись

**Д.С. Подсевалов**  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

**А.В. Савицкий**  
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ \_\_\_\_\_ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02109**

(номер сертификата соответствия)

**007842**

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта	Обозначение и наименование национального стандарта	Проверяемые при испытаниях характеристики
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

  
Д.С. Подсевалов

А.В. Савицкий

