

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЧС13.В.00404/22

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»
(ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»),

место нахождения 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ВОСТОЧНЫЙ ПРОМРАЙОН
КАПРОЛАКТАМ, 5 КМ НИЖЕГОРОДСКОГО, 2,
ОГРН 1045206804807, ИНН 5249071792, КПП 524901001, телефон/факс +7 8313 27 4570, e-mail: info-dzr@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»
(ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»),

место нахождения 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ВОСТОЧНЫЙ ПРОМРАЙОН
КАПРОЛАКТАМ, 5 КМ НИЖЕГОРОДСКОГО, 2,
ОГРН 1045206804807, ИНН 5249071792, КПП 524901001, телефон/факс +7 8313 27 4570, e-mail: info-dzr@knauf.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, ИНН 5001000242, адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Элементы пола ЭП 1200х600х20 ТУ 5742-007-03515377-97, изготовленные из гипсоволокнистых листов, склеенных клеем марки Вацекол 11.05.10 по ТУ 2241-011-34883519-2007, предназначенные для устройства и выравнивания полов жилых и общественных помещений, ТУ 5742-007-03515377-97 с изменениями 1-8 «Элементы пола. Технические условия»
Серийный выпуск

код ОКПД 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС 6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы о сертификационных испытаниях № 1361-3.1-ОС-2022 выдан 06.06.2022, № 1362-3.1-ОС-2022 выдан 06.06.2022
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства № 16343 от 17.02.2022

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

ТУ 5742-007-03515377-97 с изм. 1-8 «Элементы пола. Технические условия» от 01.08.1997

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ стандарты ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»;

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пп. 4.18, 4.20)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа воспламеняемости В1 (в сочетании с негорючим основанием); группа распространения пламени по поверхности РП1; группа дымообразующей способности Д1; группа токсичности продуктов горения Т1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 06.07.2022 ПО 05.07.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Бородаенко Екатерина Михайловна