



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00545

(номер сертификата соответствия)

36477

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС». ОГРН: 1025002863049. Место нахождения и фактический адрес: 143405, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139. Телефон: +7 (495) 504-08-29, адрес электронной почты: info@knauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК». ОГРН: 1087154036155. Место нахождения и фактический адрес: 301661, РОССИЯ, Тульская область, район Новомосковский, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. Телефон: +7 (48762) 2-92-91, адрес электронной почты: gips@newmsk.net.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: +7 (495) 150-08-01, факс: +7 (495) 150-08-

01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая потолочная несущая размером 2400x3000 мм (ДхШ), смонтированная в соответствии с Технологическим регламентом КС 26.01/2024 «Конструкция несущая горизонтальная ограждающая (потолочная) ПП 331». Схемой конструкции несущей горизонтальной ограждающей ПП331 (REI 150), в составе - согласно

код ОКПД 2:
23.62.10.000

Приложению (бланк № 006623). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости конструкции ограждающей потолочной несущей - согласно Приложению (бланк №006623).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ». Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 403 сд/ск/оп от 02.05.2024, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент КС 26.01/2024 «Конструкция несущая горизонтальная ограждающая (потолочная) ПП 331» от 26.01.2024. Схема конструкции несущей горизонтальной ограждающей ПП331 (REI 150) от 19.02.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.07.2024 по 10.07.2029



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

К. П. Пластун

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

006623

(учетный номер бланка)

Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
Конструкция ограждающая потолочная несущая размером 2400х3000 мм (ДхШ) в составе: стальные оцинкованные КНАУФ - профили ПС 100х50х0,6 (ТУ 24.33.11-012-04001508-2020 с изм. № 1), собранные в коробчатое сечение в качестве балок и обшитые по контуру полосами из плит гипсовых негорючих «КНАУФ-Файерборд» (ПНКФ) толщиной 24 мм (ТУ 5742-006-01250242-2009 с изм. № 1-2), закрепленные по центрам с шагом не более 500 мм на несущем КНАУФ-профиле ПН 100х40х0,6 (ТУ 24.33.11-012-04001508-2020 с изм. № 1) в качестве каркаса, с нижней обшивкой сплошным слоем из плит «КНАУФ-Файерборд» (ПНКФ) толщиной 24 мм, с заполнением межкаркасного пространства плитами, рулонами теплоизоляционными из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн» марок TS034, TR034, толщиной 100 мм, плотностью $22 \pm 10\%$ кг/м³ (ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. № 1-6), с заделкой стыков между плитами и в местах примыкания к ограждающим конструкциям гипсовой шпаклевочной смесью КНАУФ-Фуген (ТУ 23.64.10-011-04001508-2020 с изм. № 1-2). Монтаж в соответствии с Технологическим регламентом КС 26.01/2024 «Конструкция несущая горизонтальная ограждающая (потолочная) ПП 331». Схемой конструкции несущей горизонтальной ограждающей ПП331 (REI 150).	ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	REI 150 при двухстороннем опирании и ширине (величине пролета) не более 3000, при равномерно распределенной нагрузке 11 кг/м² (без учета собственного веса), шаг несущих элементов не более 500 мм.



Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.П. Пластун

Р.Т. Шигаблинова