



ООО ФПГ «РОССТРО»

Проектно-конструкторско-технологический институт
Испытательная лаборатория строительных материалов
Россия, 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, 2, лит. А.
Телефон/факс: (812) 302-04-93 Телефон: (812) 302-06-88
Stroytr77@inbox.ru

Свидетельство об аккредитации ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» № ИЛ/ЛРИ-01654 от 31.07.2020 г.

Всего страниц 5
Страница 1



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ИЛСМ

ПКТИ ООО ФПГ «РОССТРО»

Т. В. Суворова


Протокол № 244-22 3 от 06.04.2021 г.

определения индекса изоляции воздушного шума.

Полученные результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Санкт-Петербург
2021

Наименование и адрес заказчика:	ООО «КНАУФ ГИПС» РФ, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139.
Основание для проведения испытаний:	Договор № 4154/20 от 24.12.2021.
Дата проведения испытаний:	12.03.2021.
Цель испытаний:	Определение индекса изоляции воздушного шума.
Методика проведения испытаний:	ГОСТ 27296–2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций».
Методика оценки результатов:	СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Место проведения испытаний:	Установка для измерения звукоизоляции воздушного шума ограждающими конструкциями УИЗВШ–01 зав. № 01.
Основные характеристики объекта:	Конструкция однослойной облицовки С 663.1 состоящая из металлического каркаса КНАУФ-профиль ПН 27×28; ПП 60×27, примыкающего к ограждающим конструкциям испытательного проёма через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд, усиленного креплениями к базовой стене из газобетонных блоков D400 толщиной 100 мм, высотой 2500 мм двумя прямыми подвесами и обшитая одним слоем КНАУФ-суперлист ГВЛВ 12,5 мм поверхностной плотностью 15 кг/м ² . Заполнение каркаса: теплозвукоизоляционная плита KNAUF INSULATION AS толщиной 50 мм производства КНАУФ Инсулейшен, плотностью 15-17 кг/м ³ . Заполнение швов и мест примыкания к ограждающим конструкциям шпаклевочной смесью КНАУФ-Фуген.
Место и способ установки объекта при испытаниях:	В проем площадью 10 м ² между испытательными помещениями ИЛСМ. Объем испытательных помещений ПНУ–54,6 м ³ , ПВУ–66,7 м ³ .
Условия проведения испытаний:	Температура воздуха: +23°С. Относительная влажность воздуха: 55%. Атмосферное давление: 761 мм рт.ст.
Вспомогательное оборудование:	Всенаправленный источник звука LOOK LINE D301.

Средства измерений:	Установка для измерения звукоизоляции воздушного шума ограждающими конструкциями УИЗВШ-01 заводской № 01, аттестат № 433-4230-2019, действителен до 04.10.2024. Шумомер, анализатор спектра АЛГОРИТМ-01 № 39166-08, заводской номер 20142, свидетельство о поверке № 22133, действительно до 17.06.2021. Акустический прибор 05000 (заводской номер 74732), свидетельство о поверке № 0002446, действительно до 15.01.2022. Термогигрометр ИВА-6, заводской номер АФ34, свидетельство о поверке № 18985, действительно до 28.05.2021. Рулетка измерительная металлическая TL 5М, заводской номер 2854, свидетельство о поверке № 12256/Е, действительно до 06.09.2021.
Эскиз исследуемой ограждающей конструкции с нанесением источников шума и указанием мест установки и ориентации микрофонов, порядковые номера точек измерения:	

Результаты испытаний: представлены в приложении 1.

Вывод: конструкция однослойной облицовки С 663.1 состоящая из металлического каркаса КНАУФ-профиль ПН 27×28; ПП 60×27, примыкающего к ограждающим конструкциям испытательного проёма через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд, усиленного креплениями к базовой стене из газобетонных блоков D400 толщиной 100 мм, высотой 2500 мм двумя прямыми подвесами и обшитая одним слоем КНАУФ-суперлист ГВЛВ 12,5 мм поверхностной плотностью 15 кг/м². Заполнение каркаса: теплозвукоизоляционная плита KNAUF INSULATION AS толщиной 50 мм производства КНАУФ Инсулейшен, плотностью 15-17 кг/м³, имеет индекс изоляции воздушного шума $R_w - 55$ дБ.

Испытание провел:

Инженер 1 категории



Handwritten signature of D. A. Sergeev

Сергеев Д. А.

Приложение 1.

Изоляция воздушного шума R_w в соответствии с ГОСТ 27296-2012

Изготовитель: ООО «КНАУФ-ГИПС»

Испытуемый образец: конструкция однослойной облицовки С 663.1 состоящая из металлического каркаса КНАУФ-профиль ПН 27×28; ПП 60×27, примыкающего к ограждающим конструкциям испытательного проёма через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд, усиленного креплениями к базовой стене из газобетонных блоков D400 толщиной 100 мм, высотой 2500 мм двумя прямыми подвесами и обшитая одним слоем КНАУФ-суперлист ГВЛВ 12,5 мм поверхностной плотностью 15 кг/м². Заполнение каркаса: теплозвукоизоляционная плита KNAUF INSULATION AS толщиной 50 мм производства КНАУФ Инсулейшен, плотностью 15-17 кг/м³. Заполнение швов и мест примыкания к ограждающим конструкциям шпаклевочной смесью КНАУФ-Фуген.

Идентификация
испытательного
помещения:
УИЗВШ-01. зав.
№ 01

Дата испытания:
12.03.2021


Температура воздуха в ПВУ и ПНУ: 23°C.

Относительная влажность воздуха в помещениях: 55%.

Атмосферное давление: 761 мм рт.ст.

**Результаты
испытаний:**

Частота f , Гц	R в 1/3 октавных полосах, дБ
100	37,5
125	40,2
160	41,3
200	41,7
250	48,7
315	48,1
400	48,2
500	50,2
630	52,2
800	54,2
1000	55,3
1250	56,9
1600	57,8
2000	58,3
2500	59,0
3150	59,5


 R – изоляция воздушного шума, дБ;

 f – частота, Гц;

100–3150 – диапазон частот для оценки в соответствии с СП 51.13330.2011.

Оценка в соответствии с СП 51.13330.2011.

 $R_w = 55$ дБ;

 $U(95\%) = (-1; +1)$ дБ;

Испытание провел:
Инженер 1 категории

Д. А. Сергеев Сергеев Д. А.

